



各サス 調光回路 ユニット3kWまで  
 各サス 直電源 30Aブレーカー×2  
 ※各ブレーカーで100V・200Vを切り替えてのご利用になります。サス回路図面で系統をご確認ください。  
 ※片方のブレーカーを200V、もう片方のブレーカーを100Vでの使用は可能です。  
 200V D型① (20D×4口)=100V A系統 (30C×1口、20C×2口) & 100V B系統 (30C×1口、20C×2口)  
 200V D型② (20D×4口)=100V C系統 (30C×1口、20C×2口) & 100V D系統 (30C×1口、20C×2口)  
 各サス イーサネット回線 2カ所 (上下4間外側)  
 DMXノード4Port OUT × 1台 (現在上手回線側へ設置。下手への移動可)

※ 全て電動 (許容荷重 730kg)  
 サスタッパ記憶可